

污染源自动监控设施联网情况

企业名称	深圳市比亚迪部件有限公司		联网时间	2018年9月		
排放设施名称	工业废水		排放口名称	FPC 废水排放口		
数据传输设置						
数据采集器序号	399HOLL0000036					
终端服务地址码	203.91.44.2: 2522					
数据上报间隔	每五分钟					
通讯协议	HJ212					
现场数据与传输数据是否一致	是					
数据报表	排放浓度	排放流量	排放总量	日报	月报	季报
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
异常数据	有无标记		有无处理		有无备份	
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
报警设置	污染物名称	排放浓度标准值	浓度报警上限	浓度报警下限		
	COD	90mg/L	90mg/L	0mg/L		
	氨氮	10mg/L	10mg/L	0mg/L		
	总磷	0.5mg/L	0.5mg/L	0mg/L		
	总铜	0.5mg/L	0.5mg/L	0mg/L		
	总镍	0.5mg/L	0.5mg/L	0mg/L		
	Ph	6-9	9	6		
联网验收情况						
审查项目	核查情况					
与监控中心联网情况	正常联网					
数据传输安全性	正常					
通讯协议正确性	正常 100%					
数据传输正确性	正常 100%					
联网稳定性	良好 (≥95%)					
联网结论	联网正常 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>					

污染源自动监控设施联网情况

企业名称	深圳市比亚迪部品件有限公司		联网时间	2018年03月		
排放设施名称	工业废水		排放口名称	LCD 废水排放口		
数据传输设置						
数据采集器序号	339HOLL0000342					
终端服务地址码	203.91.44.2:2522					
数据上报间隔	每五分钟					
通讯协议	HJ212					
现场数据与传输数据是否一致	是					
数据报表	排放浓度	排放流量	排放总量	日报	月报	季报
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
异常数据	有无标记		有无处理		有无备份	
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
报警设置	污染物名称	排放浓度标准值	浓度报警上限	浓度报警下限		
	COD	90mg/L	90mg/L	0mg/L		
	PH	6-9	9	6		
联网验收情况						
审查项目	核查情况					
与监控中心联网情况	正常联网					
数据传输安全性	正常					
通讯协议正确性	正常 100%					
数据传输正确性	正常 100%					
联网稳定性	良好 (≥95%)					
联网结论						
联网正常						



联网单位(签章)
2018年03月8日